

PI 2022 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 4

Piano Regolatore Comunale LR n. 11/2004

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

febbraio 2025

Elaborato 11

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA (VCI)

Comune di Montecchio Maggiore

ADOZIONE
D.C.C. n. 4 del 15.02.2023

APPROVAZIONE
D.C.C. n.55 del 31.07.2023

APPROVAZIONE 2
D.C.C. n.____ del _____

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Via Roma, 5 - Montecchio Maggiore (VI)

Il Sindaco
sig. Silvio PARISE

L'assessore all'urbanistica
avv. Andrea PALMA

Il Segretario comunale
avv. Antonella BERGAMIN

Il Dirigente Servizio Urbanistica
arch. Marco Roberto RULLI

Il Responsabile Servizio Governo del Territorio
arch. Franco BEVILACQUA

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti
urb. Raffaele GEROMETTA
urb. Alberto CAGNATO

Contributi specialistici
pian. terr. Maria Teresa PINNA

Gruppo di Valutazione
ing. Elettra LOWENTHAL

Valutazione idraulica
ing. Matteo CELLA

MATE Engineering

Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
Sede operativa: via Carlo Botta 19, 20135 - Milano (MI)
Tel. +39 3386719698
e-mail: mateng@mateng.it

Giugno 2025

Col Decreto del Segretario Generale n. 91 del 15 Giugno 2023 è entrato in vigore l'Aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) ai sensi dell'art.6, comma 4 delle norme di attuazione, nel quale si riporta quanto segue:

"CONSIDERATO che:

- *l'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico del PGRA attraverso l'assegnazione delle altezze idriche alla relativa area perimetrata nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), a seguito delle analisi di cui sopra, è contenuto nelle tavole cartografiche 'AE15' e 'AF15' delle Mappe delle Altezze Idriche di cui all'Allegato IV del PGRA; tale aggiornamento è avvenuto a seguito delle analisi effettuate dalla Segreteria Tecnica le quali mostrano allagamenti nell'area per scenari aventi tempo di ritorno di 30, 100 e 300 anni;*
- *il relativo aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico del PGRA attraverso l'assegnazione delle classi di pericolosità 'P1', 'P2' e 'P3' all'attuale area perimetrata come 'zona di attenzione areale idraulica' nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), è contenuto nelle tavole cartografiche 'AE15' e 'AF15' della Carta della Pericolosità Idraulica di cui all'Allegato IV del PGRA;*
- *il relativo aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico del PGRA attraverso l'assegnazione delle classi di rischio 'R1', 'R2', 'R3' e 'R4' all'attuale area perimetrata come 'zona di attenzione areale idraulica' nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), è contenuto nelle tavole cartografiche 'AE15' e 'AF15' della Carta di Rischio Idraulico di cui all'Allegato IV del PGRA;*
- *il comma 4 dell'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA, stabilisce che: "il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità".*

DATO ATTO del parere n. 28 del 13 giugno 2023 con il quale la Conferenza Operativa ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico del PGRA, a seguito delle considerazioni di cui sopra.

DECRETA

1. *di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le tavole 'AE15' e 'AF15' delle Mappe delle Altezze Idriche, come riportato nella cartografia di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;*
2. *di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le tavole 'AE15' e 'AF15' delle Classi di pericolosità idraulica come riportato nella cartografia di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;*
3. *di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le tavole 'AE15' e 'AF15' delle Classi di rischio idraulico come riportato nella cartografia di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;*
4. *di trasmettere il presente decreto al Comune di Montecchio Maggiore (VI), territorialmente interessato, per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine dei 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione saranno trasmesse entro i successivi 15 giorni all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali per i seguiti di competenza. Nel caso in cui non pervengano osservazioni o pervengano*

osservazioni non idonee a variare il presente decreto, si procederà alla relativa pubblicazione in G.U. e agli altri seguiti di competenza;

5. *di depositare il presente decreto completo degli allegati cartografici, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 Venezia. La documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – sezione amministrazione trasparente all'indirizzo www.distrettoalpiorientali.it."*

A seguito del suddetto Decreto del Segretario Generale n. 91 del 15 Giugno 2023, che si allega nella sua versione integrale, le modifiche della Variante n.4 al Piano degli Interventi numero 1, 2 e 3 (corrispondenti alle Aree di Trasformazione numero 1, 2 e 3), già adottate con DCC n. 4 del 15.02.2023 e valutate dalla Commissione VAS con parere motivato n. 86 del 18.05.2023, sono state stralciate in quanto ricadono in area di Pericolosità P2 e P3 del PGRA aggiornato.

Per la modifica n.3 (corrispondente all'Area di Trasformazione numero 3), è stata prodotta la "Relazione di non superamento del Rischio R2" e successivamente è stata convocata una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri del Genio Civile di Vicenza, del Consorzio di Bonifica alta Pianura Veneta e dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'ottenimento del parere favorevole. Considerato l'attestato di non superamento del rischio R2 e che entro i termini della conferenza non sono stati espressi pareri negativi, la modifica n.3 (corrispondente all'Area di Trasformazione numero 3) adottata con DCC n. 4 del 15.02.2023, valutata dalla Commissione VAS con parere motivato n. 86 del 18.05.2023 ma stralciata nella DCC n. 55/2023 è oggetto di approvazione della Variante n.4.

Il parere motivato VAS n. 86 del 18 maggio 2023, espresso prima dell'emissione **Decreto del Segretario Generale n. 91 del 15 Giugno 2023** con cui è entrato in vigore l'Aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) in base a cui erano stati stralciati gli ambiti 1, 2, 3 della Variante n. 4 al PI, aveva considerato tutti gli ambiti di variante, compreso l'ambito n.3, pertanto all'ambito n. 3, a cui in sede di approvazione sono state apportati i puntuali accorgimenti sopra evidenziati, si applicano le condizioni del parere stesso ed in particolare la prescrizione n. 5 che prevede di sottoporre i PUA a Verifica di assoggettabilità a VAS secondo quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. 152/06

Rimangono valide, anche per la modifica n. 3 oggetto di approvazione, le considerazioni espresse nell'elaborato n.9 bis (Relazione di Sintesi. Rapporto Ambientale Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS), se non superate o in contrasto con il parere idraulico successivamente recepito. Si allegano alla presente nota introduttiva l'elaborato n.9 (Rapporto Ambientale Preliminare) e l'elaborato n.9 bis (Relazione di Sintesi. Rapporto Ambientale Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS), già approvati con DCC n. 55 del 31.07.2023.

INDICE

1 INTRODUZIONE 2
2 PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 2021-2027 3
3 ALLEGATI.....5


1 INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) del Piano degli Interventi n.4 del Comune di Montecchio Maggiore; in particolare riguarda la modifica n.3 (corrispondente all'Area di Trasformazione n.3n) adottata con DCC n.4 del 15.02.2023 e oggetto di approvazione della variante in oggetto.


I contenuti della VCI approvata rimangono inalterati a meno dell'inquadramento nei confronti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni a seguito di aggiornamento in data 15 giugno 2023 con Decreto del Segretario Generale n. 91 dell'Autorità Distrettuale di Bacino Alpi Orientali.

2 PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 2021-2027

Si riporta l'area di variante inserita nell'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico del PGRA, avvenuto attraverso l'assegnazione delle altezze idriche alla relativa area perimetrata come 'zona di attenzione areale idraulica' nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) per lo scenario avente tempo di ritorno di 100 anni e la relativa assegnazione delle classi di pericolosità 'P1', 'P2' e 'P3'.



PGRA 2021-2027 – Aggiornamento zona di attenzione - Mappa allagabilità con TR 300



PGRA 2021-2027 – Aggiornamento zona di attenzione - Carta della pericolosità idraulica"

3 ALLEGATI

Schema sintesi interventi multipli

Allegato I. Planimetria generale degli ambiti di variante
Allegato II. Schede degli ambiti oggetto di VCI
Allegato II. Schede degli ambiti oggetto di VCI integrazione

ELENCO AREE DI TRASFORMAZIONE DA PI VAR.4 DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (ESTRATTO DA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA REDATTA DAL PROFESSIONISTA)

											Tr=50 anni		Tr=200 anni			
N. INTERVENTO	**DENOMINAZIONE**	**UBICAZIONE**	**K PERMEABILITA' [m/s]**	**LIVELLO FALDA (rispetto al p.c.)**	**CRITICITA' IDRAULICA (analisi da Quadro di riferimento Programmatico)**	**Fognatura**	**Scarico**	**DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**	**DESTINAZIONE D'USO FUTURA**	**SUP Trasformazione [m^2]**	**V invaso (più cautelativo) [m^3]**	**V specifico (più cautelativo) [m^3/ha]**	**V invaso [m^3]**	**V specifico [m^3/ha]**	**Interventi di mitigazione**	**Prescrizioni agli interventi di mitigazione**
											Portata unitaria ammessa allo scarico 5 l/s/ha		**Portata unitaria**			
AT-03	AT-03	Via Sardegna Via Pieve	Impermeabile $K<10^{-6}$ cm/s	>10 m	-	Via Pieve, mista, CLS DN500	fognatura	C2/2 obbligo di PUA Fd + Fc	Residenziale Parcheggio pubblico + verde	6259 + 8232 in cessione	376 (Residenziale) 454 (Parcheggio + verde)	600 (Residenziale) 551 (Parcheggio + verde)			sistemi di ritenzione che non prevedono inflitrazione	
									totale superfice di trasformazione	**14 492.00**						